

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

CENTRO DI RISORSA

Ufficio tecnico

N° 94 DEL 02/09/2020

OGGETTO:

**MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ARPA DI UDINE – VIA
COLUGNA N.42 – AUMENTO POTENZA CONTATORE - DITTA HERA COMM
SpA - C.I.G : Z3F2E19DC5**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA

(Giovanni Rodà)

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente determinazione:

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA	IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ada Momigliano	Giovanni Rodà

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018;
- il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto "Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2020";
- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto "Assegnazione dell'IPAS "Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT in attuazione del decreto n. 25 dd. 29.04.2020";

PREMESSO che a seguito di una verifica sui consumi di l'energia elettrica utilizzata nell'anno 2019, si è riscontrato che il contratto stipulato per la fornitura dell'energia per lo stabile di via Colugna 42 a Udine per 108 Kw di potenza con la ditta Hera Comm SpA risulta insufficiente rispetto ai reali consumi, oscillanti fra i 118 e i 127 Kw/mese, con una percentuale inferiore del 18,08% rispetto alle necessità ;

ATTESO che:

- per evitare costi non giustificabili per il surplus di consumo rispetto a quanto contrattualizzato, si ritiene necessario ricalibrare l'attuale contratto di fornitura, con un aumento del 20,3% ,per una potenza pari a KW 130;
- si è provveduto a richiedere alla ditta Hera Comm SpA preventivo per la modifica della fornitura in essere, con aumento della potenza sul POD/PDR N° IT001E39247367 fino a quanto necessario;
- Hera Comm SpA, con nota prot. n. 243652643, ha formulato preventivo per la modifica richiesta, quantificando il corrispettivo dovuto come segue:
 - Quota potenza €1.549,02
 - Oneri amm.vi € 48,81per un totale pari a € 1.597,83.= oltre IVA

DATO ATTO che, inoltre, si è reso necessario interpellare la ditta Engie Servizi SpA – aggiudicataria del servizio manutenzione degli impianti e degli immobili dell'Agenzia - per la sostituzione della linea contatore, la quale ha preventivato un costo per l'intervento da realizzare pari a € 748,01.= oltre IVA, come da nota prot. 403-20 SV , rif.18-20;

RICONOSCIUTA la necessità di procedere alla modifica sopra descritta;

CONSIDERATO che l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art.36 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di approvare la spesa di € 1.597,83.= oltre IVA evidenziata da Hera Comm SpA nella nota prot. 243652643 ed autorizzare l'intervento necessario per l'aumento di potenza a 130 kW del contatore relativo al POD/PDR N° IT001E39247367 installato presso la sede dell'Agenzia di Udine – Via Colugna n.42;
- 2) di dare atto che l'esecuzione dell'intervento manutentivo per la sostituzione della linea contatore all'uopo necessaria verrà effettuato dalla Engie Servizi SpA, nell'ambito del contratto di manutenzione in essere, per un corrispettivo pari a € 748,01.= oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa al conto 310.200.20.2 "Manutenzioni in deducibili su impianti" del bilancio relativo al corrente esercizio.

Il Dirigente Responsabile
del Centro di Risorsa
Giovanni Rodà

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RODA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I

DATA FIRMA: 02/09/2020 08:36:38

IMPRONTA: 122BF5E8CD1EE56AC71A92F6FC0DD3B9D889F9EBB5BAAADDB13B3662BBEA894D
D889F9EBB5BAAADDB13B3662BBEA894D5B2ED4156716F78097F79EA2DD4693D9
5B2ED4156716F78097F79EA2DD4693D970223AF803893B845DDAB14189D586C9
70223AF803893B845DDAB14189D586C9C2F59BE55D898230C8D91B89D9AD9BB4