

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL**

**CENTRO DI RISORSA**

**Ufficio tecnico**

N° 191 DEL 23/12/2021

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI PER SOSTITUZIONI VARIE SU  
CABINE RILEVAMENTO QUALITA' DELL'ARIA - CIG: Z97348F3FC**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA**

(Giovanni Rodà)

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente determinazione:

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA	IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ada Momigliano	Giovanni Rodà

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021;
- il Decreto del Direttore Generale n.10 del 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto "Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021";
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018;
- il Decreto del Direttore Generale n.26 del 26 febbraio 2021 ;
- il Decreto del Direttore Generale n.144 del 27/10/2021;

PREMESSO che con Determinazione n.98 del 23/06/2021 si è proceduto all'affidamento del servizio biennale di manutenzione degli impianti delle cabine di rilevamento della qualità dell'aria dell'Agenzia alla ditta la ditta Zago Power Srl di Codognè (TV), con decorrenza 01.07.2021;

DATO ATTO che l'affidamento in argomento comprende:

- verifica del quadro elettrico
- serraggio dei morsetti
- pulizia
- prova strumentale dei differenziali e verifica termografica
- verifica dell'impianto di messa a terra con misurazione
- verifica funzionamento del pulsante di sgancio di emergenza
- verifica delle connessioni dentro le scatole di derivazione
- verifica linea dal contatore Enel
- verifica dell'impianto di illuminazione normale e di emergenza
- sostituzione di eventuali tubi fluorescenti guasti e la pulizia delle lampade
- prova strumentale interventi protezione differenziale direttamente da prese elettriche con strumentazione digitale
- elaborazione del registro delle verifiche in formato digitale

ATTESO che, in fase di espletamento delle verifiche tecniche periodiche sugli impianti, la ditta Zago Power Srl ha rilevato una serie di malfunzionamenti per i quali necessita procedere alla

sostituzione di parti elettriche, i cui corrispettivi non risultano compresi nel contratto manutentivo in essere;

VISTA la Richiesta di Approvvigionamento n.980 del 14/12/2021, con la quale il Responsabile della S.O.C. Osmer rappresenta la necessità di procedere all'esecuzione degli interventi rilevati dalla ditta manutentrice sulle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Porcia, Morsano al Tagliamento, Pordenone, Brugnera, San Giovanni al Natisone, MM3 Trieste e P.le Carlo Alberto Trieste;

VISTO il preventivo prodotto dalla Zago Power Srl sulla scorta di regolari sopralluoghi e verifiche, che evidenzia una spesa complessiva pari a € 2.749,76.= per la messa in sicurezza degli impianti delle stazioni sopra citate;

VISTO l'art.51 della legge n.108/2021– comma 2 – lett. a) che prevede la possibilità di “... *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto per l'esecuzione degli interventi manutentivi descritti in premessa, alla Ditta Zago Power Srl unipersonale - Via del Lavoro, 43 - Z.I. Cimavilla - Codognè (TV) C.F. e P.IVA 04633570264, per l'importo complessivo di €2.749,76.= oltre IVA 22%;

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. dell'operatore economico

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di affidare alla ditta Zago Power Srl unipersonale - Via del Lavoro, 43 - Z.I. Cimavilla - Codognè (TV) - C.F. e P.IVA 04633570264 - l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti elettrici delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di cui in narrativa, per un importo complessivo pari a € 2.749,76.= oltre IVA 22%;
- 2) di imputare la spesa al conto 310.200.020 “Manutenzione impianti”, del bilancio relativo al corrente esercizio.

Il Dirigente Responsabile  
del Centro di Risorsa  
Giovanni Rodà

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RODA' GIOVANNI

CODICE FISCALE: RDOGNN68M05H224I

DATA FIRMA: 23/12/2021 10:22:45

IMPRONTA: 01BBF23A2B3A463E9172CB658EB2A28EC4F04F6C7E475BBF364D1F337110E5F0  
C4F04F6C7E475BBF364D1F337110E5F0A67DF65F991F3E5517CB65D340291E6  
A67DF65F991F3E5517CB65D340291E6FB16143CDA7264B27C0E9ED63AF756B9  
FB16143CDA7264B27C0E9ED63AF756B9C81A655D9DF59E9E3FC8561C6CA228E8