

# A2A Monfalcone - Mese: Gennaio 2023



Report Mensile - GR2

		Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°		
01	(6)	172,5	(6)	31,02	(6)	2,58	1		
02		79,21		98,28		0,60	24		
03		79,71		96,47		0,34	24		
04		97,16		119,2		0,77	24		
05		69,32		93,50		0,51	24		
06		77,25		96,39		0,44	24		
07		83,90		106,6		0,70	24		
08		81,89		87,07		0,44	24		
09		75,44		82,72		0,62	24		
10		76,40		85,84		0,52	24		
11		76,48		86,64		0,61	24		
12		72,81		106,4		0,79	24		
13		79,25		100,9		0,43	24		
14		82,71		109,1		0,60	24		
15		80,47		106,3		0,47	24		
16		85,02		103,3		0,39	24		
17		78,13		92,35		0,26	24		
18		77,00		112,9		0,37	24		
19		88,14		98,40		0,11	24		
20		84,08		88,19		0,20	24		
21		73,80		111,0		0,44	24		
22		82,68		90,32		0,16	24		
23		79,01		81,16		0,13	24		
24		80,92		85,56		0,34	24		
25		81,58		110,3		0,38	24		
26		77,80		103,2		0,22	24		
27		80,34		87,87		0,18	24		
28		88,78		111,5		0,25	24		
29		82,71		106,7		0,22	24		
30		81,33		101,6		0,14	24		
31		77,17		91,88		0,38	24		
<b>Limite Giorno</b>		125,0		140,0		10,0			

Note:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie     | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.      | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006  |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V.  |
| (4) Media Non Valida                |  |
| (5) Valore superiore alla soglia    | Report confermato il 01/02/2023  |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl                    |
| (7) Dati da Validare                |  |