

A2A Monfalcone - Mese: Luglio 2022



Report Mensile - GR2

		Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°		
01		94,86		54,30		1,55	24		
02		88,30		36,13		1,47	24		
03		98,70		41,98		0,64	24		
04		106,4		23,99		1,13	24		
05		95,43		18,27		0,93	24		
06		84,79		46,49		0,92	22		
07		92,38		55,79		2,94	18		
08		78,19		82,98		0,42	22		
09		92,01		75,57		1,06	24		
10		89,75		65,53		1,60	24		
11		93,00		70,63		2,51	24		
12		69,10		75,83		3,25	19		
13	(6)		(6)		(6)		0		
14	(6)		(6)		(6)		0		
15	(6)		(6)		(6)		0		
16	(6)		(6)		(6)		0		
17	(6)		(6)		(6)		0		
18	(6)		(6)		(6)		0		
19	(6)		(6)		(6)		0		
20	(6)		(6)		(6)		0		
21	(6)		(6)		(6)		0		
22	(6)		(6)		(6)		0		
23	(6)		(6)		(6)		0		
24	(6)		(6)		(6)		0		
25	(6)		(6)		(6)		0		
26	(6)		(6)		(6)		0		
27	(6)		(6)		(6)		0		
28	(6)		(6)		(6)		0		
29	(6)		(6)		(6)		0		
30	(6)		(6)		(6)		0		
31	(6)		(6)		(6)		0		
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0			

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/08/2022 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |