

A2A Monfalcone - Mese: Ottobre 2022



Report Mensile - GR2

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01	(6)		(6)		(6)		0	
02	(6)		(6)		(6)		0	
03		81,94		114,8		0,99	24	
04		81,29		113,0		1,51	23	
05		80,50		97,99		2,19	23	
06		68,22		110,7		1,84	24	
07		67,86		129,9		2,58	24	
08		71,46		66,95		3,00	24	
09		76,37		90,24		3,48	24	
10		76,23		88,33		2,91	24	
11		75,84		66,49		2,42	24	
12		66,73		84,53		2,42	24	
13		78,34		74,28		2,79	24	
14		78,00		94,86		4,03	24	
15		75,85		97,91		3,64	24	
16		81,28		122,4		3,11	24	
17		79,88		108,5		2,58	24	
18		75,81		101,4		2,87	24	
19		81,08		108,2		3,63	24	
20		74,39		106,5		2,98	24	
21		53,62		88,89		2,70	23	
22	(6)		(6)		(6)		0	
23	(6)		(6)		(6)		0	
24	(6)		(6)		(6)		0	
25	(6)		(6)		(6)		0	
26	(6)		(6)		(6)		0	
27	(6)		(6)		(6)		0	
28	(6)		(6)		(6)		0	
29	(6)		(6)		(6)		0	
30	(6)		(6)		(6)		0	
31	(6)		(6)		(6)		0	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/11/2022 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |