

A2A Monfalcone - Mese: Luglio 2022



Report Mensile - GR1

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01	(6)		(6)		(6)		0	
02	(6)		(6)		(6)		0	
03	(6)		(6)		(6)		0	
04	(6)		(6)		(6)		0	
05	(6)		(6)		(6)		0	
06	(6)		(6)		(6)		0	
07	(6)		(6)		(6)		0	
08	(6)		(6)		(6)		0	
09	(6)		(6)		(6)		0	
10	(6)		(6)		(6)		0	
11	(6)		(6)		(6)		0	
12	(6)		(6)		(6)		0	
13	(6)		(6)		(6)		0	
14		80,95		54,02		2,17	13	
15		84,09		93,80		3,34	24	
16		84,80		88,79		3,58	24	
17		80,13		94,96		2,68	24	
18		89,10		90,30		2,51	24	
19		92,67		91,98		1,86	12	
20	(6)		(6)		(6)		0	
21	(6)		(6)		(6)		0	
22	(6)		(6)		(6)		0	
23	(6)		(6)		(6)		0	
24	(6)		(6)		(6)		0	
25	(6)		(6)		(6)		0	
26	(6)	32,19	(6)	32,99	(6)	0,35	3	
27		76,91		65,89		0,99	24	
28		66,84		84,05		0,75	24	
29		81,41		96,34		0,80	24	
30		68,86		109,5		1,08	24	
31		72,13		86,54		1,16	24	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore alla soglia
- (6) Ore funzionamento Insufficienti
- (7) Dati da Validare

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V.

Report confermato il 01/08/2022

Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl