

A2A Monfalcone - Mese: Agosto 2022



Report Mensile - GR1

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01		62,29		81,19		1,14	24	
02		87,36		82,46		1,28	24	
03		85,05		95,76		1,35	24	
04		67,69		99,6		1,92	24	
05		81,05		97,70		2,38	24	
06		70,84		98,04		1,81	24	
07		69,48		92,40		1,80	23	
08		87,23		92,06		2,22	24	
09		99,3		101,1		2,22	24	
10		77,75		107,6		3,52	24	
11		78,00		89,53		3,47	24	
12		81,06		86,97		2,58	24	
13		74,86		67,09		2,90	24	
14		77,67		85,36		3,19	24	
15		81,44		86,32		2,75	24	
16		72,78		88,98		2,66	24	
17		83,12		113,6		3,13	24	
18		86,83		98,53		3,90	23	
19		80,24		83,96		4,98	23	
20		74,59		70,01		7,88	24	
21		73,65		51,52		7,90	22	
22		88,84		72,89		7,62	24	
23		63,38		81,60		4,51	24	
24		66,53		88,35		4,03	24	
25		76,18		78,84		3,83	24	
26		87,02		109,1		4,62	24	
27		72,67		101,2		4,41	24	
28		74,20		105,3		3,35	24	
29		90,43		115,8		3,42	24	
30		70,59		100,7		4,66	24	
31		75,71		111,9		3,87	24	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/09/2022 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |