

A2A Monfalcone - Mese: Settembre 2022



Report Mensile - GR1

		Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°		
01		79,95		100,2		4,53	24		
02		74,15		94,45		4,48	23		
03	(6)		(6)		(6)		0		
04	(6)		(6)		(6)		0		
05	(6)		(6)		(6)		0		
06	(6)		(6)		(6)		0		
07	(6)		(6)		(6)		0		
08	(6)		(6)		(6)		0		
09	(6)		(6)		(6)		0		
10	(6)		(6)		(6)		0		
11	(6)		(6)		(6)		0		
12	(6)		(6)		(6)		0		
13	(6)		(6)		(6)		0		
14	(6)		(6)		(6)		0		
15	(6)		(6)		(6)		0		
16	(6)		(6)		(6)		0		
17	(6)		(6)		(6)		0		
18	(6)	8,52	(6)	28,13	(6)	0,92	1		
19		53,94		72,04		1,25	24		
20		73,41		88,65		1,23	24		
21		91,04		101,5		1,70	24		
22		97,16		128,7		2,01	24		
23		98,78		94,20		1,73	24		
24		91,07		115,8		1,35	24		
25		89,55		89,95		1,75	24		
26		79,76		95,40		2,35	24		
27		73,88		98,34		2,34	24		
28		80,08		115,1		2,03	22		
29		87,19		113,5		2,81	24		
30		79,43		119,9		3,55	24		
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0			

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza Registrosioni Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza Registrosioni I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza Registrosioni Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/10/2022 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |