

A2A Monfalcone - Mese: Ottobre 2022



Report Mensile - GR1

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01		69,95		123,5		2,36	6	
02	(6)		(6)		(6)		0	
03	(6)		(6)		(6)		0	
04	(6)		(6)		(6)		0	
05	(6)		(6)		(6)		0	
06	(6)		(6)		(6)		0	
07	(6)		(6)		(6)		0	
08	(6)		(6)		(6)		0	
09	(6)		(6)		(6)		0	
10	(6)		(6)		(6)		0	
11	(6)		(6)		(6)		0	
12	(6)		(6)		(6)		0	
13	(6)		(6)		(6)		0	
14	(6)		(6)		(6)		0	
15	(6)		(6)		(6)		0	
16	(6)		(6)		(6)		0	
17	(6)		(6)		(6)		0	
18	(6)		(6)		(6)		0	
19	(6)		(6)		(6)		0	
20	(6)		(6)		(6)		0	
21	(6)		(6)		(6)		0	
22	(6)		(6)		(6)		0	
23	(6)	48,12	(6)	84,50	(6)	0,95	5	
24		68,49		78,34		1,29	24	
25		77,63		88,13		1,16	24	
26		75,71		104,9		1,44	24	
27		75,90		79,19		1,10	24	
28		73,18		79,93		1,95	11	
29		70,00		72,84		0,91	24	
30		69,98		83,46		0,84	24	
31		69,80		91,01		0,85	24	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza Registrosioni Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza Registrosioni I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza Registrosioni Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/11/2022 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |