

A2A Monfalcone - Mese: Novembre 2022



Report Mensile - GR1

		Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°		
01		70,21		94,55		1,34	24		
02		78,02		103,9		1,40	24		
03		76,96		98,79		1,01	24		
04		76,08		95,25		1,27	24		
05		72,65		101,0		0,87	24		
06		75,05		75,16		1,94	24		
07		81,91		71,81		1,66	24		
08		83,34		78,88		1,61	24		
09	(6)	84,08	(6)	86,18	(6)	2,51	2		
10		81,67		87,69		2,62	24		
11		79,45		87,85		1,90	24		
12		83,56		96,92		2,03	24		
13		87,22		93,42		1,39	24		
14		85,77		88,89		1,58	24		
15		65,77		80,86		1,72	24		
16		34,90		86,71		1,92	24		
17		52,00		89,24		1,81	24		
18		78,83		82,63		2,38	24		
19		73,34		80,94		2,02	24		
20		80,98		90,10		2,40	24		
21		80,26		82,01		2,17	24		
22		80,64		80,63		1,84	24		
23		78,35		88,51		2,26	24		
24		78,85		67,99		1,62	24		
25		75,06		79,89		2,60	24		
26	(6)		(6)		(6)		0		
27	(6)		(6)		(6)		0		
28	(6)		(6)		(6)		0		
29	(6)		(6)		(6)		0		
30	(6)		(6)		(6)		0		
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0			

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/12/2022 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |