

A2A Monfalcone - Mese: Dicembre 2022



Report Mensile - GR1

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01	(6)		(6)		(6)		0	
02	(6)		(6)		(6)		0	
03	(6)		(6)		(6)		0	
04	(6)		(6)		(6)		0	
05	(6)		(6)		(6)		0	
06	(6)		(6)		(6)		0	
07	(6)		(6)		(6)		0	
08	(6)		(6)		(6)		0	
09	(6)		(6)		(6)		0	
10	(6)		(6)		(6)		0	
11	(6)		(6)		(6)		0	
12	(6)		(6)		(6)		0	
13	(6)		(6)		(6)		0	
14	(6)		(6)		(6)		0	
15	(6)		(6)		(6)		0	
16	(6)		(6)		(6)		0	
17	(6)		(6)		(6)		0	
18	(6)	64,78	(6)	34,56	(6)	0,66	3	
19		83,47		81,50		1,25	24	
20		94,01		96,31		0,98	24	
21		90,61		92,24		1,12	24	
22		92,05		96,57		1,20	24	
23		95,78		105,6		1,28	24	
24		89,65		106,9		1,95	24	
25		79,93		89,68		1,13	24	
26		81,14		101,0		1,13	24	
27		84,48		97,59		0,87	24	
28		82,91		102,2		1,32	24	
29		81,15		103,0		0,97	24	
30		80,91		107,1		0,64	9	
31	(6)		(6)		(6)		0	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore alla soglia
- (6) Ore funzionamento Insufficienti
- (7) Dati da Validare

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V.

Report confermato il 01/01/2023

Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl