

# A2A Monfalcone - Mese: Febbraio 2023



Report Mensile - GR1

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01	(6)		(6)		(6)		0	
02	(6)		(6)		(6)		0	
03	(6)		(6)		(6)		0	
04	(6)		(6)		(6)		0	
05	(6)	68,45	(6)	41,79	(6)	1,59	4	
06		79,09		91,85		2,00	24	
07		83,32		85,29		0,70	24	
08		74,89		34,35		0,59	24	
09		76,49		31,14		0,68	24	
10		65,61		30,67		0,83	24	
11		68,73		29,77		0,99	24	
12		84,74		29,45		0,86	24	
13		61,39		49,97		1,26	24	
14		67,45		28,77		1,10	24	
15		60,74		37,96		0,63	24	
16		67,89		49,13		0,73	24	
17		51,02		25,50		1,03	24	
18		45,81		49,36		0,94	24	
19		60,21		53,40		0,78	24	
20		73,34		46,14		0,75	24	
21		69,74		31,50		0,95	24	
22		65,73		50,54		1,20	24	
23		82,54		36,71		0,96	24	
24		74,72		33,36		0,81	24	
25		57,69		31,37		1,12	24	
26		77,57		30,83		0,71	24	
27		73,99		58,24		0,76	24	
28		62,84		35,39		1,01	24	
<b>Limite Giorno</b>		125,0		140,0		10,0		

Note:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie     | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.      | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006  |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V.  |
| (4) Media Non Valida                |  |
| (5) Valore superiore alla soglia    | Report confermato il 01/03/2023  |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl                    |
| (7) Dati da Validare                |  |