

A2A Monfalcone - Mese: Marzo 2023



Report Mensile - GR1

Giorno	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01		63,62		49,54		0,92	24	
02		63,17		41,26		0,92	24	
03		62,68		32,47		0,85	24	
04		57,43		33,22		1,24	24	
05		61,59		33,92		1,05	24	
06		70,70		25,17		0,83	24	
07		72,70		25,40		0,90	24	
08		72,97		53,73		1,01	24	
09		70,75		45,75		0,83	24	
10		70,79		44,33		0,84	24	
11		70,61		54,25		1,13	24	
12		65,48		32,63		1,31	24	
13		62,03		35,80		1,16	24	
14		59,98		40,54		1,25	24	
15		58,87		62,00		1,37	24	
16		60,74		55,46		1,27	24	
17		60,30		58,07		0,84	24	
18		58,45		42,83		1,14	24	
19		60,98		40,39		0,61	24	
20		59,20		36,18		1,46	24	
21		59,84		33,54		1,24	24	
22		59,37		41,08		1,16	24	
23		57,68		43,19		0,62	24	
24		59,83		39,93		0,52	24	
25		61,64		41,73		1,22	24	
26		62,67		44,34		1,73	24	
27		59,09		61,19		1,49	24	
28		55,27		70,20		1,65	24	
29		57,54		86,81		1,91	24	
30		60,10		80,15		1,45	24	
31		60,98		76,39		1,54	24	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 |
| (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D. | Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 |
| (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri | Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V. |
| (4) Media Non Valida | |
| (5) Valore superiore alla soglia | Report confermato il 01/04/2023 |
| (6) Ore funzionamento Insufficienti | Reports ver. 3.90.27 - (C) 1995-2022 C.T. Sistemi srl |
| (7) Dati da Validare | |