

A2A Monfalcone - Mese: Luglio 2024



Report Mensile - GR1

	Ossidi di Azoto		Ossidi di Zolfo		Polveri		Ore Normal Funzionamento	Note
Giorno	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	N.°	
01	(6)		(6)		(6)		0	
02	(6)		(6)		(6)		0	
03	(6)		(6)		(6)		0	
04	(6)		(6)		(6)		0	
05	(6)		(6)		(6)		0	
06	(6)		(6)		(6)		0	
07	(6)		(6)		(6)		0	
08	(6)		(6)		(6)		0	
09	(6)		(6)		(6)		0	
10	(6)		(6)		(6)		0	
11	(6)		(6)		(6)		0	
12	(6)		(6)		(6)		0	
13	(6)		(6)		(6)		0	
14	(6)		(6)		(6)		0	
15	(6)		(6)		(6)		0	
16	(6)		(6)		(6)		0	
17	(6)		(6)		(6)		0	
18	(6)		(6)		(6)		0	
19	(6)		(6)		(6)		0	
20	(6)		(6)		(6)		0	
21	(6)		(6)		(6)		0	
22	(6)		(6)		(6)		0	
23	(6)		(6)		(6)		0	
24	(6)		(6)		(6)		0	
25	(6)		(6)		(6)		0	
26	(6)		(6)		(6)		0	
27	(6)		(6)		(6)		0	
28	(6)		(6)		(6)		0	
29	(6)		(6)		(6)		0	
30	(6)		(6)		(6)		0	
31	(6)		(6)		(6)		0	
Limite Giorno		125,0		140,0		10,0		

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie

(2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.

(3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri

(4) Media Non Valida

(5) Valore superiore alla soglia

(6) Ore funzionamento Insufficienti

(7) Dati da Validare

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006

Elaborazioni conformi Allegato II, Parte V, D.Lgs. n.152 del 03/04/2006

Ossigeno di Riferimento: 6,00 %V.

Report confermato il 01/08/2024

Reports ver. 3.91.70 - (C) 1995-2023 C.T. Sistemi srl